

**Архангельская область**  
**Приморский район**  
**Муниципальное образование «Приморское»**  
**Администрация**

**Постановление**

От 01 июля 2022 г.

№ 53

**дер. Рикасиха**

**Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованные системы водоотведения на территории муниципального образования «Приморское»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» и в целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, а также защиты системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ, местная администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**

1. Утвердить прилагаемые нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов - юридических лиц, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, в том числе при постройке зданий и сооружений или вводе ими в эксплуатацию вновь построенных или реконструируемых зданий и сооружений, которые подключены или будут подключены к централизованным системам водоотведения на территории муниципального образования «Приморское».

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 13.06.2018 № 44 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в систему канализации в границах дер. Рикасиха муниципального образования «Приморское».

3. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ «Уют».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Утверждены  
 постановлением администрации  
 МО «Приморское»  
 от 01.07.2022 № 53

**НОРМАТИВЫ**  
 водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов,  
 осуществляющих сброс в централизованные системы водоотведения на  
 территории муниципального образования «Приморское»

№ п/п	Наименование вещества (показателя)	Единица измерения	Допустимая концентрация
1.	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	230
2.	БПК5	мг/дм <sup>3</sup>	180
3.	ХПК	мг/дм <sup>3</sup>	460
4.	Азот общий	мг/дм <sup>3</sup>	1,3
5.	Фосфор общий	мг/дм <sup>3</sup>	0,14
6.	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	0,05
7.	Хлор и хлорамины	мг/дм <sup>3</sup>	0,065
8.	Соотношение ХПК: БПК5	мг/дм <sup>3</sup>	2,5
9.	Фенолы (сумма)	мг/дм <sup>3</sup>	0,00065
10.	Сульфиды (S-H <sub>2</sub> S+S <sub>2</sub> -)	мг/дм <sup>3</sup>	0,0026
11.	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	101
12.	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	18
13.	Алюминий	мг/дм <sup>3</sup>	0,013
14.	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	1,7
15.	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,13
16.	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	0,13
17.	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	0,46
18.	Хром общий	мг/дм <sup>3</sup>	0,13
19.	Никель	мг/дм <sup>3</sup>	0,013
20.	Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	0,00065
21.	Свинец	мг/дм <sup>3</sup>	0,061
22.	Мышьяк	мг/дм <sup>3</sup>	0,05
23.	Ртуть	мг/дм <sup>3</sup>	0,000013
24.	Жиры	мг/дм <sup>3</sup>	4,68

Примечание. Нормативные показатели общих свойств сточных вод:

РН – в пределах 6 – 9;

температура < 40 °С;

ХПК: БПК полное < 1,5 или ХПК: БПК 5 < 2,5;

Кратность разбавления сточных вод (n) < 11.